



กระทรวงแรงงาน

ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Safety Procedure – SP)

เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยพื้นที่ กระทรวงแรงงาน

หมายเลขเอกสาร SP – Fire 005

ผู้จัดทำ	ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัย	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ พื้นที่กระทรวงแรงงาน
(คุณ.....) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	(คุณ.....) กรรมการ คปอ.	(คุณ.....) ประธาน คปอ.



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 2 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์	3
2. ขอบเขต	3
3. คำจำกัดความ	3
4. เอกสารอ้างอิง	4
5. ข้อมูลทั่วไป	4
6. แผนการดำเนินการ	5
6.1 แผนก่อนเกิดเหตุ	5
1) แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	5
2) แผนการอบรม	6
3) แผนตรวจตรา	6
6.2 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	10
1) แผนดับเพลิง	10
2) แผนอพยพหนีไฟ	26
3) แผนบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุ	29
6.3 แผนหลังเกิดเหตุ	30
1) แผนบรรเทาทุกข์	30
2) แผนการปฏิบัติการฟื้นฟู	32
6.4 แผนประสานงานหน่วยงานข้างเคียง/ภายนอก	33
7. ภาคผนวก	
แผนผังอาคาร	
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สภาวะฉุกเฉิน	



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 3 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

- 1) เพื่อเป็นการจัดทำมาตรการป้องกันและตรวจตรา เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
- 2) เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- 3) เพื่อจัดทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็วที่สุด
- 4) เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
- 5) เพื่อเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย

2. ขอบเขต (Scope)

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน ใช้กับ เจ้าหน้าที่, คนงาน, ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่ ฯลฯ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ฉบับนี้

3. คำจำกัดความ (Definition)

- 1) ผู้อำนวยการดับเพลิง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน เพื่อทำหน้าที่สั่งการประสานงานและควบคุมสถานการณ์ กับคณะกรรมการผู้อำนวยการดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ที่เข้าดับเพลิงจากภายนอกในการดับเพลิง, อพยพหนีไฟ
- 2) คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, พนักงาน, คนงาน ที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ภายในกระทรวงแรงงาน ใช้ตัวย่อ "คปอ"
- 3) คณะกรรมการพื้นที่ หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, พนักงาน, คนงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ประจำภายในกระทรวงแรงงาน
- 4) กรรมการ หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, พนักงาน, คนงาน ที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร แผนก, ห้อง, หน่วยงาน หรือพื้นที่ที่แบ่งตามสภาพความเสี่ยงด้านอัคคีภัยนั้นๆ
- 5) ทีมฉุกเฉินประจำพื้นที่ หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟของสำนักงาน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ ทีมอพยพ ทีมดับเพลิง
- 6) คณะกรรมการศูนย์ผู้อำนวยการดับเพลิง หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, พนักงาน, คนงาน ที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อประสานงาน ควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ในระดับ ดับเพลิงขั้นรุนแรงและอพยพหนีไฟ ในหน่วยปฏิบัติการ ทีมผจญเพลิง, ทีมไฟฟ้า, ทีมยานพาหนะ, หน่วยส่งการทีมสื่อสาร, ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงาน บุคคลภายนอก, หน่วยจัดหาและสนับสนุน, ทีมสนับสนุนและจัดหา, ทีมจราจร, ทีมรักษาความปลอดภัย
- 7) จุดรวมพล (Assembly Point) หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นที่โล่ง สามารถรองรับการอพยพ การส่งต่อผู้ป่วย และประสมภัยรวมทั้งทรัพย์สินสำคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน	SP-TP-001	หน้า 4 /41
	ปรับปรุงครั้งที่ : 02	วันที่ :08 /01 /58

4. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- เอกสารแนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์

5. ข้อมูลทั่วไป

- กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 โทรศัพท์ 0-2232-1462
- ลักษณะโดยรวมของพื้นที่เป็นอาคารรวม สูง 15 ชั้น
- ข้อมูลหน่วยงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ดับเพลิง

โซน ชั้น	บริเวณ	จำนวนพนักงาน		จำนวน ถังดับเพลิง	จำนวน ไฟฉุกเฉิน	จำนวน จุดแจ้งเหตุ	จำนวน ตู้ดับเพลิง
		จนท.ประจำพื้นที่	ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ (โดยเฉลี่ย)				
1	ชั้น 1	50	200	3	1	1	3
2	ชั้น 2	250	100	3	3	1	3
3	ชั้น 3	150	50	3	3	1	3
4	ชั้น 4	200	150	3	3	1	3
5	ชั้น 5	100	50	3	3	1	3
6	ชั้น 6	40	30	3	3	1	3
7	ชั้น 7	30	50	3	3	1	3
8	ชั้น 8	30	15	3	3	1	3
9	ชั้น 9	50	10	3	3	1	3
10	ชั้น 10	150	50	3	3	1	3
11	ชั้น 11	150	50	3	3	1	3
12	ชั้น 12	150	50	3	3	1	3
13	ชั้น 13	150	50	3	3	1	3
14	ชั้น 14	150	50	3	3	1	3
15	ชั้น 15	150	50	3	3	1	3
รวม		2000	1050	45	42	15	45

4) แผนผังอาคาร

ประกอบด้วยข้อมูลแสดง ที่ตั้งหน่วยงาน, จุดแจ้งเหตุ (Pull Station), ถังดับเพลิง, ทางหนีไฟ, จุดรวมพล



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 5 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

6. ขั้นตอนดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

6.1 แผนก่อนเกิดเหตุ

1) แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการสร้างความสนใจ และสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่, คนงาน, ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่ ฯลฯ ทุกส่วนทุกพื้นที่โดยมีหัวข้อรณรงค์ดังนี้

- (1) คปอ. กำหนดมาตรการต่างๆ และแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีการจัดให้มีการประชุมโดยระเบียบวาระเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ยงจุดบกพร่องและการแก้ไข ตลอดจนหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- (2) กำหนดระเบียบควบคุมผู้รับเหมา Supplier บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยและ การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- (3) คณะกรรมการพื้นที่ ตรวจสอบดูแลให้เจ้าหน้าที่, คนงาน, ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่ ฯลฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัยดังนี้
 - (3.1) ศึกษาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และถอดปลั๊กไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานทุกครั้ง
 - (2.2) กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคารสำนักงาน
 - (2.3) กำจัดขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ ออกจากที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 - (2.4) ห้ามจัดวางอุปกรณ์, สิ่งของ ทับสายไฟ, ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ
 - (2.5) ห้ามนำวัสดุ สิ่งของ, สารไวไฟ ใกล้เคียง MDB, อุปกรณ์ทำความร้อน, อุปกรณ์ไฟฟ้า
 - (2.6) การทำงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (การเชื่อม, ตัด) ในอาคารสำนักงาน
ต้องดำเนินการขออนุญาต ตามแบบฟอร์ม HOT WORK PERMIT ก่อนทุกครั้ง
- (4) การตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ เช่นตู้ MDB, จุดสูบบุหรี่ ให้ดำเนินการโดยผู้ได้รับมอบหมายของแต่ละพื้นที่
- (5) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อความปลอดภัย ให้ดำเนินการดังนี้
 - (5.1) ตรวจตรามิให้บุคคลภายนอก เข้าไปบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
 - (5.2) เผื่อระวังการก่อวินาศภัย บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
 - (5.3) พบสิ่งทีอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ให้รีบรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องหรือธุรการ
- (6) จัดทำสื่อ, นิทรรศการ, ประมวลคำขวัญ, รูปภาพ, คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- (7) จัดให้มีกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยด้านอัคคีภัย



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 6 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

2) แผนการอบรม

คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน (คปอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่, คนงาน, ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่ แม่ครัวในโรงอาหารทั้งในเชิงป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัยจึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยมีหลักสูตรดังนี้

- (1) หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น"
 - (2) การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
 - (3) หลักสูตร "เทคนิคการผจญเพลิง"
 - (4) หลักสูตร "การปฐมพยาบาลและกู้ชีวิต"
 - (5) หลักสูตร "การช่วยเหลือและการค้นหาผู้สูญหาย"
- ซึ่งกำหนดเวลา แผนการอบรม ได้ระบุไว้ในตารางแผนงานการอบรม

3) แผนการตรวจตรา

เป็นแผนที่ต้องวิเคราะห์ สํารวจ กำหนด วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัคคีภัย และต้องจัดหาวิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันและระงับ แจ้งเตือนอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม และเฝ้าระวัง มีแผนการตรวจตรา ต่อไปนี้



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 7 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

1. การสำรวจความเสี่ยงทุกพื้นที่ (ตาราง)

พื้นที่	สารเชื้อเพลิง/สาร ไวไฟที่สะสมใน พื้นที่และการ จัดเก็บ	จุดกำเนิดความ ร้อน/จุดเสี่ยงที่อาจ เกิดไฟไหม้	การตรวจตรา	อุปกรณ์ดับเพลิง	ทางหนีไฟ
ชั้น 1	กระดาดเอกสาร / น้ำมัน	บริเวณกล่องต่อสายไฟ / กระติกต้มน้ำ / ไมโครเวฟ / พัดลม / สายชาร์ต แบตเตอรี่ โทรศัพท์ / ถังน้ำมัน สำรองเครื่องจ่ายไฟฟ้า สำรอง	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง / จุดแจ้งเหตุ 3 จุด / ไฟฉุกเฉิน 2 ตา 2 จุด	บันไดเดินหลัก
ชั้น 2	กระดาดเอกสาร	บริเวณกล่องต่อสายไฟ / กระติกต้มน้ำ / ไมโครเวฟ / พัดลม / สายชาร์ต แบตเตอรี่ โทรศัพท์	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 3 ถัง / จุดแจ้งเหตุ 3 จุด / ไฟฉุกเฉิน 2 ตา 2 จุด	บันไดฉุกเฉิน และบันได เดินหลัก
ชั้น 3	กระดาดเอกสาร	บริเวณกล่องต่อสายไฟ / กระติกต้มน้ำ / ไมโครเวฟ / พัดลม / สายชาร์ต แบตเตอรี่ โทรศัพท์	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง / จุดแจ้งเหตุ 3 จุด / ไฟฉุกเฉิน 2 ตา 1 จุด	บันไดฉุกเฉิน และบันได เดินหลัก
ชั้น 4	กระดาดเอกสาร	บริเวณกล่องต่อสายไฟ / กระติกต้มน้ำ / สาย ชาร์ต แบตเตอรี่ โทรศัพท์	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง / จุดแจ้งเหตุ 3 จุด / ไฟฉุกเฉิน 2 ตา 1 จุด	บันไดฉุกเฉิน และบันได เดินหลัก
ชั้น 5	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 6	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 7	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 8	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 9	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 10	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 11	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 12	กระดาดเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 8 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

ชั้น 13	กระตาศเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 14	กระตาศเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อ	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง /	บันไดฉุกเฉิน
ชั้น 15	กระตาศเอกสาร	ห้องเก็บเอกสาร / บริเวณกล่องต่อสายไฟ / กระจกตม่น้ำ / ไมโครเวฟ / สายชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์	1 ครั้ง / เดือน	ถังดับเพลิง 4 ถัง / จุดแจ้งเหตุ 3 จุด / ไฟฉุกเฉิน 2 ตา 1 จุด	บันไดฉุกเฉิน และบันไดเดินหลัก

4. การจัดเตรียมรับสภาวะฉุกเฉิน

- ศูนย์อำนวยความสะดวกดับเพลิง เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุไฟไหม้ต่างๆ ซึ่งกำหนดไว้ที่หน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
- จุดรวมพล (Assembly Area) มีความปลอดภัยห่างจากจุดไฟไหม้ และสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่เส้นทางอพยพแนวราบต่างๆ ได้ ซึ่งกำหนดไว้ที่จุดที่ 1 บริเวณที่จอดรถกรมพัฒนาฯ จุดที่ 2 ข้างริมรั้วอาคารประกันสังคมพื้นที่ 3
- เส้นทางอพยพหนีไฟทั้งบุคคลและทรัพย์สินจากทุกจุดของอาคารกระทรวงแรงงาน แล้วจัดทำแผนผังเพื่อประชาสัมพันธ์
- เส้นทางจราจรในบริเวณอาคารกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งเน้นใช้ได้เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งต้องกำหนดทิศทางการจราจรบริเวณที่จอดรถดับเพลิง, บันได, จำนวนประตูช่วงเข้า - ออก และประตูฉุกเฉิน หากทางเข้า - ออกที่ใช้ไม่ได้
- จุดจอดรถฉุกเฉิน, รถดับเพลิง, ซึ่งกำหนดไว้ที่บริเวณน้ำพุหน้ากระทรวง.....ให้มีเส้นทางวางแถบสีเหลืองไว้บนพื้นถนน
- ประตูทางออกฉุกเฉินสำรอง ซึ่งกำหนดไว้ที่ประตู3.....
- จุดรับน้ำสำรองดับเพลิงซึ่งกำหนดไว้ที่..น้ำพุหน้ากระทรวง.....พร้อมกับทำสัญลักษณ์แถบเส้นทางสีเหลืองห้ามจอดรถขวางทางไว้บนพื้นถนน
- ระบบจับสัญญาณไฟไหม้ เช่น เครื่องจับควัน (Smoke Detector)
 - เครื่องตรวจจับสัญญาณความร้อน (Heat Detector)
 - ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler)
 - จุดแจ้งเหตุไฟไหม้ (Pull Station)
 - ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)
 - แผงควบคุมระบบเตือนภัย (Fire control Panel)
 - เครื่องกระจายเสียง
 - สัญญาณเสียง, แสงแจ้งเหตุไฟไหม้
- จุดติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงไหม้ขั้นต้น คือถังดับเพลิงแบบมือถือ (Partable Fire Extinguisher) ดับเพลิงขั้นรุนแรง (ระบบสายส่งน้ำดับเพลิง) แหล่งเก็บน้ำสำรอง บัมพ์น้ำดับเพลิง



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 9 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

10. อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ลอกหนีไฟ (Fire Escape Device) เพื่อช่วยชีวิตคนติดค้างในเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง ท่อผ้าหนีไฟ (Chute) เครื่องช่วยหายใจ (Scuba) เบาะสวมช่วยชีวิต (Air Cushion) ขวาน, ส้อนปอนด์, เชือก, เป็ดหม, เป็ดตก, หน้ากากกันควันพิษ, บันไดลิงที่เคลื่อนย้ายได้
11. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sing) ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ เช่น ป้ายทางออก (Exit) , ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) , ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) , ป้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง , ป้ายจุดติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ ป้ายแสดงการใช้งานเครื่องมือฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งป้ายดังกล่าวจัดทำด้วยวัสดุทนไฟ และจุดเรืองแสง , เรืองแสงได้
12. ระบบการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน ได้รับข่าวสารฉุกเฉินโดยทันที เช่น ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์วงจรปิด โทรศัพท์มือถือ ระบบกระจายเสียง หรือแม้แต่เครื่องเสียงที่ต้องใช้แบตเตอรี่ ต้องพร้อมใช้ตลอดเวลา
13. ป้ายแสดงคณะกรรมการฉุกเฉิน ซึ่งประกอบไปด้วย
 - 1) หัวหน้า
 - 2) ทีมดับเพลิง
 - 3) ทีมอพยพ


การตรวจตราอุปกรณ์เพื่อการระงับอัคคีภัย

- หัวหน้า
 - 1) จัดทำและปรับปรุง (Update) แผนผังทางหนีไฟ, ป้ายหนีไฟ, ถังดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, อุปกรณ์หนีไฟ ให้มีความพร้อมใช้งาน
 - 2) ตรวจสอบการรายงานความพร้อมของทีมอพยพ และทีมผจญเพลิง
- ทีมดับเพลิงชั้น
 - 1) ตรวจสอบถังดับเพลิง/ประจำชั้นให้มีความพร้อมใช้งาน และการ ติดตั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
 - 2) ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน, จุดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ชั้น
 - 3) รายงานผลการตรวจ ให้กรรมการชั้นทราบทุกเดือน
- ทีมอพยพชั้น
 - 1) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการอพยพ (ไฟฉาย,ธง,ใบเช็คชื่อ, โทรศัพท์)
 - 2) Update รายชื่อนักงานที่อยู่ในชั้น
 - 3) รายงานผลการตรวจให้กรรมการชั้นทราบทุกเดือน

แผนที่แสดงเส้นทางหนีไฟที่ติดอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง และติดตั้งไว้ที่ๆ เห็นได้ทั่วถึง



การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย



6.2 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้


1) แผนดับเพลิง

คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน กำหนดแผนการระงับอัคคีภัยโดยระบุ ขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในการปฏิบัติ โดยแบ่งแผนเป็น 3 ระดับ

- (1) แผนระดับ 1 (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ)
- (2) แผนระดับ 2 (ระงับเหตุขั้นต้น)
- (3) แผนระดับ 3 (ระงับเหตุขั้นรุนแรง)



ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับ 1-2-3 ของกระทรวงแรงงาน แสดงดังผังดังนี้





แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน


SP-TP-001

หน้า 12 /41


ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

แผนระดับ 1 (ระงับเมื่อเกิดเหตุ)



โครงสร้างทีมฉุกเฉินย่อยในพื้นที่





กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 13 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลำดับชั้น	หัวหน้าในพื้นที่	ทีมดับเพลิง	ทีมอพยพ
ชั้นที่ 2	นายวชิระ ศรีบัวชุม	1. นายอร่าม โทชน์ 2. นายอนุสรณ์ กรดแก้ว	1. นายทศพร ทรัพย์แก้ว 2. นายศรชัย ปิยภัควัฒนกุล
ชั้นที่ 3	ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง	1. นายพิทักษ์ เชิดบุญณกิจ 2. นายปัญญา บรรหาญเทาทุกซ์	1. นางสาวจิราวรรณ นครคุปต์ 2. นางศุทธิณี วัติรางกุล
ชั้นที่ 4	นายปรีชา มณีโชติ	1. นายเรืองยศ ชยาภิวัฒน์ 2. นายราชนทร์ วาปีทะ	1. นางสาวติกร ศรีแสง 2. นางสาวศรีประภา จันทะภาพ
ชั้นที่ 8	ร.อ.จักรทิพย์ กล้าเสือ	1. นายสัญญา แสงกุล 2. นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง	1. นางอังคณา ศรียากุล 2. นางกมลวรรณ หว่างแทน
ชั้นที่ 9	นางสาวสมจิตร ทองคำ	1. นางดวงใจ ขุนโต 2. นางสาวณัฐวรรณ อันทลาก็	1. นางบุญพา ไชยวงศ์ 2. นางสาวภัทรรพ พลายงาม
ชั้นที่ 10	นายวีระชาติ บุญเข้ม	1. นายณพวิทย์ ชมพูประภาพ 2. นายอนุชิต หงษ์กลาง	1. นายอภิสิทธิ์ ลามณี 2. วุฒิชัย ดีคำปวน
ชั้นที่ 11	นายณัฐกร จานเชื้อ	1. นายอเนก กุลพวง 2. นายอำนาจ เรณูศิลป์	1. นางนันทิกา ป่งแก้ว 2. นางสาวอุทาร์ตน์ คงแก้วขาว
ชั้นที่ 12	นายครรชิต มโนวางกูร	1. นายสุรพงศ์ วิจิตรโสภ 2. นายปรารถนา โพธิ์ดี	1. นางสาวอรสา สุทธานินทร์ 2. นายวิศิษฐ์ วิศาลศิริรักษ์
ชั้นที่ 13	นายศักดิ์ เศวตวงศ์	1. นายธนะพล คามวัลย์ 2. นายวัชร สดวรนันท์	1. นายอรรคพล รุ่งเรือง 2. นางสาวจุฑามาศ สุบรรณษ์
ชั้นที่ 14	นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์	1. นายภาวัต ปิยะทวีโชติ 2. นายรัฐพงศ์ เดชดวง	1. นางปาริชาติ สัญญาโภชน์ 2. นางสาวรัตติยา คงนวลไย
ชั้นที่ 15	นายวุฒิสวัสดิ์ แสนสุข	1. นายณัฐกานต์ เจ็งเจริญ 2. นายรณนันทน์ หมูปยัคฆ์	1. นายฤทธิชัย สุขทวี 2. นางสาวสุกัญญาพร แซ่เฮง



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 14 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลำดับชั้น	หัวหน้าในพื้นที่	ทีมดับเพลิง	ทีมอพยพ
ชั้นที่ 2		1 2.	1. นาย บุญธรรม เงามาม 2. น.ส.วริยดา ดำรง
ชั้นที่ 3	นาย อัครวิน จันทรอินทร์	1.นาย จีรศักดิ์ ฉ่อยสงาบับ 2.นายธวัช ต้นสด	1. นางสาวอพิริยา คณิงคิด 2.
ชั้นที่ 4	นายณฤพ สุรเดชา	1. นางสาว อาริรัตน์ แสงน้อย 2.นาย วิรัช จุลวาทีน	1.นาย วีรพล อยู่วัฒนา 2. นายอดิศักดิ์ ดารามาศ
ชั้นที่ 5	นางวรรณิ ศรีอุทัย	1. นายเกรียงไกร ชัยศรี 2.นายชินนุพงศ์ คงแก้ว	1. นางสาวกาญจนาภรณ์ มงคลสีมานนท์ 2. นางสุพัทธรา ฉวีสุข
ชั้นที่ 6	นายอุรุพงษ์ เวชศรี	1. นายพงษ์ศักดิ์ บัวแจ้ง 2.นางสาวศุภกรทิพา พรมงคล	1. นางกรรภัทร์ จันทร์แจ้ง 2. นางกุมารี ปานเอน
ชั้นที่ 7	นายนิรัตน์ เวชุนุสิทธิ์	1. นายจิตตพล อินทรวงศ์ 2.นายสุรศักดิ์ ขามรัตน์	1. นางสาววราภรณ์ พันเพ็ญ 2.
ชั้นที่ 8	นายณภดล น้อยอุทัย	1. นายโอมเดช เอกบุตร 2.นายพีระเดช สุขสมบูรณ์	1. นายคณิศร์ การิพัฒน์ 2. ว่าที่ ร.ต.ภูริพงษ์ วาริศรี
ชั้นที่ 9	นายทวิมล สมประสิทธิ์	1. นายธนวัฒน์ ชันโท 2.นายสรรเพชร ต้นสาดี	1. นายโกเมศร์ ธรรมมา 2. นายสังวาล มะไพร
ชั้นที่ 10	นายปรีชา แก้วมณี	1.นายไพศาล คำหินกอง 2. นายณรงค์ศักดิ์ รัตนบุรี	1. นางอัญญา พรลิขิต 2. นางสาวรัชก ตั้งแต่ง
ชั้นที่ 11	ร้อยเอกกานต์ ตระกูลโสม	1. นายสมศักดิ์ ขุนอักษร 2.	1. นายจันทร์ เติดยาย 2.
ชั้นที่ 12	นายพลวัฒน์ ชื่นตระกูลวิทยา	1. นายธีรเดช ประยุทธ์พรชัย 2.นายพิษณุ คำทุม	1. นายวัฒนา มีลาภ 2. นายธนวัฒน์ สายโสภา
ชั้นที่ 13	นายवलันท์ ระงับภัย	1. นายจีรศักดิ์ แสงฉิม 2. นางสาวสุภาพร ชัยชนะ	1. นายณวัฒน์ วงศ์เมฆ 2. นางสาวสกวรัตน์ หาจัก
ชั้นที่ 14	-ไม่มีพื้นที่ของ สป.		
ชั้นที่ 15	นางกฤษดา วิชัยสืบ	1. นายยุรนนท์ สิบรัมย์ 2.นายทรงกรด มารุ่งเรือง	1. นายอำนาจ ปิ่นแก้ว 2. นายฤทธิ์พงษ์ เขียวสนาม



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 15 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลำดับชั้น	หัวหน้าในพื้นที่	ทีมดับเพลิง	ทีมอพยพ
ชั้นที่ 1		1. นายสุวัฒน์ มณีโชติ 2.	1. นายประสาน ว่องทวิเจริญ 2.
ชั้นที่ 2	จาสิบเอกยุทธชัย ทองอินทร์	1. นายพิษณุพงษ์ วงศาโรจน์ 2.	1. นายชาติวุฒิ ทองกัน 2.
ชั้นที่ 3	สืบตำรวจตรีหญิงศิธร พุทธปัญญา	1. นายณัฐกิจ ภัทรพิธาน 2.	1. นายนพธรรม กิ่งแก้ว 2.
ชั้นที่ 4	นายจิรวิทย์ แก้วทอง	1. นายนิคม หอยสังข์ 2.นายชัยพร หวานคำ	1. นายสมนึก จันทร์คำ 2. นายปรกรณ์ สีม่วง
ชั้นที่ 5	นายนิกร คำภาพงษ์	1. นายอภิเดช ไชนคง 2.นายเทพกร ภัคดีชุมพล	1. นางสาวชอทิพย์ ทองสุทธิ 2. นางสาวนาลี ถิ่นแปง
ชั้นที่ 6	นายศิริ วัฒนศิลป์	1. นายวิวัฒน์ สีนทอง 2. นายมนัสวิน อ่ำพร	1. นายปรีชา ทะโคดา 2. นายพิเชษฐ เลี้ยงฤทัย
ชั้นที่ 8	นายสมบุญ รัชวงษ์	1. นายยงยุทธ พึ่งเป้า 2.นายปราศัย สอนเศรษฐ์	1. นางสาวภาวรินทร์ หงษ์แพง 2. นายประสาน ภูแก้ว
ชั้นที่ 9	นายประสิทธิ์ นิยมแก้ว	1. นายปพน ไสตติโกคา 2.นายสาวชนาธิป ชินพันธุ์	1. นางสาวเพ็ญจิตร ศิริบำรุงสุข 2. นางสาวชนิษฐา ไช้อิ๋ว
ชั้นที่ 10	นายเดช พึ่งขยาย	1. นายสุนทร ขาวผ่อง 2. นางสาวมานิตา แก้วเรียน	1. นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง 2. นางสาวชัญฉรัศม์ ฤทธิทานันท์



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 16 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

กรมการจัดหางาน

ลำดับชั้น	หัวหน้าในพื้นที่	ทีมดับเพลิง	ทีมอพยพ
ชั้นที่ 2	นายธนเดช ปัญญาวัฒนากร	1. ว่าที่ รต.ไวภพ ขำภิบาล 2. นายอนุมติ ล้าเลิศ	1. นายอำนาจ บุญธรรม 2. นายวีระพงศ์ ปลอดภัยดี
ชั้นที่ 3	นายโกวิทย์ ศรีแห่งโครต	1. นายจิตรอำนาจ บุญเทียม 2. นายสถาพร ศิลปะประพันธ์	1. นายประทุม แก่นทรัพย์ 2. นายวิวัฒน์ วัฒนานุสรณ์
ชั้นที่ 4	นายสิบเอกลักษณ์ อุ่นักดี	1. นายสมศักดิ์ เล็กเหล่าคง 2.นายเมธี รัตน์เสนีย์	1. นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธ์ 2. นายพฤติ ศรีจันทร์
ชั้นที่ 8 สำนัก ผต./ กจ.	นางวีรยา รัตน์นิตย์	1. นายอัศวพล 2. นายศิริมงคล ปทุมมาตร	1. นายอัษฎายุทธ เต็มวิริยะกุล 2. นายวิเชียร นวลจันทร์
ชั้นที่ 9 สำนักอธิบดี	นายสมบัติ โพธิ์วัฒน์	1. นายภูวกร โตสิงห์ขร 2. นายประกิจ อยู่กรุง	1. นายสุวิทย์ วัฒนาลันติกุล 2. นายหวันสุชาติ หมดอะหิน
ชั้นที่ 10	นางสลักจิต เกิดจั่น	1. นายฉัตรเพชร คัมพะจันทร์ 2. นายชาญชัย ปิ่นสุเทพ	1. นางสุสารี โสมณวัฒน์ 2. นาง มาลี แสงวโชคพาหะ
ชั้นที่ 11	น.ส. ดวงฤดี เต็มบางอน	1. นาย ธนภัทร อินทรขึ้น 2.นาย สมชาย มีคุณ	1. นายวิรัตน์ พุ่มนวลแก้ว 2. น.ส.นิภาวรรณ เปี่ยมสกุล
ชั้นที่ 12	น.ส. อรทัย ใจลอม	1. นายชุมพร บุญเหลี่ยม 2.นาย สาโรจน์ พึ่งเนตร	1. นางภัทราธิษฐ์ ศรีทับทิม 2.น.ส.อภิญา ชื่นอารมณ์
ชั้นที่ 13	นาย ธิรพัฒน์ เจตินัย	1. นาย ชัชวาล นพณัฐเสฏฐี 2. นาย ทศพร โพธิ์หวี	1. นายพิชิต สิงห์ทองคำ 2. นาย ปวรพร ปิยะวงศ์
ชั้นที่ 14	น.ส. ชุมภู มณีเรือง	1. นาย นิติชัย เนียมขันธ์ 2.นาย พงศธร ศุภการ	1. น.ส.วรรณพร พิมพ์เพ็ง 2. นาง วัชรภรณ์ สอนิศักดิ์โยธิน
ชั้นที่ 15	นาย สุครชัย วิไลลักษณ์ตระกูล	1. นาย วิภาค โพธิ์จำเจริญ 2.นาย จิรศักดิ์ คดีธรรม	1. นาย ชัยประเสริฐ บางจัน 2. นาย ขจรศักดิ์ รุ่งเรือง



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 17 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3

ลำดับชั้น	หัวหน้าในพื้นที่	ทีมดับเพลิง	ทีมอพยพ
ชั้นที่ 1			
ชั้นที่ 2	นายอนุวัฒน์ พรเจริญ	น.ส. ยุพาภรณ์ อะปะมายา น.ส. อนงค์ มหาแสน	น.ส.พิชชา จงธีระธรรม น.ส.พจนีย์ ตาลประสาธ
ชั้นที่ 3	นาง ชมพูนุช พรรณธรรม	น.ส อรุณทิพย์ ปิ่นทอง นาย สุรเชษฐ์ ชินวงศ์	น.ส.อรุสา ทองหัวเตย น.ส.โคภิชฐ์กาญจน์ คงชู
ชั้นที่ 4	นายชัยเดช มูลพิมพ์	น.ส.วรรณวิภา นาคศรีจันทร์ นางศิริพร ผ่องศรี	นางปราศรัย หอธรรม น.ส. อุไร จุติยนต์
ชั้นที่ 5	นางอำพร เนตรสว่าง	น.ส.มนัสนันท์ ทองดอน น.ส.ปรีดา ศรีวงศ์	นายพิพัฒน์ศักดิ์ บุพพันหสมัย น.ส.วาสนา สมภูงา
ชั้นที่ 6	นางพยอม ลักษณะ	น.ส. วันเพ็ญ ธงทอง น.ส.ยุพาภรณ์ อะปะมายา	น.ส.ฉามาวีัย วัชรนินพัฒน์ น.ส.โสภิกา ปัญญา
ชั้นที่ 7	นาย พิษณุ รัชชังค์	นายพัลลพ เสวสิทธิ์	น.ส.ทิพวรรณ แซ่เมศ น.ส. ปรียา โยธากุล
ชั้นที่ 8	นางเบญจวรรณ สุ่มไพบูลย์	นายวสันต์ ผลมีทรัพย์ นายสันติ ทองใบ	น.ส.ศศิพิมพ์ อดใจ น.ส.น้องหญิง รัตนบำรุงวงศ์
ชั้นที่ 9			
ชั้นที่ 10	นายพิทยาธร งามศรี	นายธีรวัช ทวีคานต์ นายพิพัฒน์ ยุติพันธ์	น.ส.ภิญญาดา ศุภแสงสุข น.ส.หรรษา ขยันเขตต์กรม
ชั้นที่ 11	นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ	นายทรงเดช พุ่มพวง นายนเสริมศักดิ์ อยู่ญาติวงศ์.	นายชัยรัตน์ สินธุพันธ์ นายคมสันต์ สิงห์เจริญ
ชั้นที่ 12	นายรัฐพล จิตริโกชน	นายธนาช มาชื่น น.ส.นลพรรณ ขยันเขตต์กรณ์	นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ น.ส.สิริพรรณ กลั่นทอง
ชั้นที่ 13			
ชั้นที่ 14			
ชั้นที่ 15			



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 18 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้พบเหตุ

1. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ให้รีบแจ้งหัวหน้าในพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
2. ไปพร้อมกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เตรียมอพยพ

หัวหน้าในพื้นที่ (คุณสมบัติ ต้องเป็นระดับหัวหน้างาน มีความอาวุโส เป็นผู้นำ)

1. ไปจุดเกิดเหตุและประเมินสถานการณ์
2. แจ้งทีมนำอพยพให้อพยพนักเรียนและครูไปจุดรวมพลทันที
3. แจ้งทีมดับเพลิงชั้นนำดับเพลิงไปดับที่จุดเกิดเหตุทันที
4. มอบหมายให้นักเรียนไปแจ้งกรรมการชั้นต่างๆ

ผู้นำอพยพที่จุดเกิดเหตุ (เสียงดัง พังชัด มีความอาวุโส)


1. นำอุปกรณ์ในการอพยพ เช่น ไฟฉาย ธง แบบเช็คชื่อ
2. แจ้งให้นักงานในพื้นที่เตรียมตัวหยุดการทำงานเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมอพยพ
โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล..... เป็นผู้นำอพยพใน
พื้นที่ ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่.....อาคารกรมสวัสดิฯ ชั้น 2 สำนักแรงงานสัมพันธ์.....
ขอให้ทุกคนเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและให้อพยพตามข้าพเจ้าไปจุด
รวมพลที่หน้าบริเวณหน้าลานน้ำพุ.....เดี๋ยวนี้ ”
3. ผู้นำอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟหรือหากอพยพไปช่องทางบันไดปกติให้อพยพโดยเร็ว
4. ถึงจุดรวมพลให้สำรวจรายชื่อให้ครบถ้วนหากพบผู้สูญหายให้รีบแจ้งเพื่อค้นหา

ทีมดับเพลิงในพื้นที่ (ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น)

1. นำทีมดับเพลิงไปฉีดที่จุดเกิดเหตุโดยปฏิบัติดังนี้
 - ดึงสลักออกจากคันปั๊มและจับปลายสายให้แน่น
 - กดคันปั๊มและฉีดไปยังฐานไฟและสายหัวฉีดซ้าย-ขวาเพื่อคลุมไฟ
2. ระดมดับเพลิงจากจุดใกล้ที่สุดมาดับอย่างต่อเนื่อง



แผนระดับ 2 (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น)





แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 20 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

หน้าที่รับผิดชอบตาม แผนระดับ 2

หัวหน้าในพื้นที่ (จุดเกิดเหตุ)

1. รายงานสถานการณ์และรับคำสั่ง จากผู้อำนวยการดับเพลิง
2. ชี้จุดเกิดเหตุให้ทีมผจญเพลิงชุด A เข้าทำการดับเพลิงและถอนตัวไปยังจุดรวมพล

ทีมผจญเพลิงชั้น (จุดเกิดเหตุ)

1. ระดมดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงไปยังจุดเกิดเหตุให้มากที่สุด
2. เมื่อทีมดับเพลิงชุด A ไปถึงพื้นที่แล้วให้ถอนตัวไปยังจุดรวมพล

ผู้อำนวยการดับเพลิง

1. รับทราบข้อมูลสั่งประกาศแจ้งให้ทุกพื้นที่ทราบ
2. สั่งให้จัดตั้งกองอำนาจการตามโครงสร้าง
3. ไปประจำกองอำนาจการ
4. แจ้งผู้บริหารถึงสถานการณ์
5. สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
6. สั่งการให้ทีมผจญเพลิง ทีม A เข้าช่วยเหลือ

ทีมผจญเพลิง ชุด A

1. เมื่อทราบเหตุให้รายงานตัวที่กองอำนาจการหรือรายงานตัวทางวิทยุสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ
2. แต่งชุดคลุมและนำถังดับเพลิงที่ห้องเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ
3. ประเมินสถานการณ์ของเพลิง ร่วมกับหัวหน้าในพื้นที่ เพื่อขอใช้แผนระดับ 3

ทีมสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

1.ประกาศเสียงตามสายให้พนักงานทราบตามข้อความ

“เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน โปรดทราบ (2ครั้ง) ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ชั้น 2 กรมสวัสดิการฯ กระทรวง
แรงงาน ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ ขอให้ทุกคน(ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำ
อพยพ) หยุดการทำงาน , ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและปฏิบัติตามผู้นำอพยพ
และให้ทีมควบคุมสภาวะฉุกเฉินจัดตั้งกองอำนาจการที่บริเวณด้านหน้า.....ด้วยค่ะ/ครับ”
(ในกรณีที่ไม่มีเสียงตามสาย ให้ประสานงานกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยการโทรศัพท์)



2. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หน่วยราชการภายนอก ดำรวจดับเพลิง โดยประชาสัมพันธ์

....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอรายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 2 กรมสวัสดิการฯ กระทรวง
 แรงงาน ลักษณะอาคารสูง ...15. ชั้นตั้งอยู่ที่....ใกล้กับสนามไทยญี่ปุ่นแดงดิน..... ซอย.....ถนน..มิตร
 ไม่ตรีเขต ...ดินแดง..จังหวัด...กทม....ขอให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย โปรดติดต่อ
กลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 089-5002370

3. การแจ้งขอรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยประชาสัมพันธ์

....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอรายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 2 กรมสวัสดิการฯ กระทรวงแรงงาน
 ลักษณะอาคารสูง ...15. ชั้นตั้งอยู่ที่....ใกล้กับสนามไทยญี่ปุ่นแดงดิน..... ซอย.....ถนน..มิตรไม่ตรี
 เขต ...ดินแดง..จังหวัด...กทม.... สถานการณ์ตอนนี้เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง อาจจะมีผู้บาดเจ็บขอให้จัด
รถพยาบาลฉุกเฉินมาด้วย โปรดติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 089-5002370

หัวหน้าในพื้นที่ จุดอื่นไม่ใช่จุดเกิดเหตุ เมื่อได้ยินประกาศจากประชาสัมพันธ์หรือรับทราบจากโทรศัพท์
 ขอให้สั่งการ

1. ทีมอพยพประจำพื้นที่ นำอุปกรณ์ พร้อมกับในแนะนำผู้ที่อยู่ในพื้นที่
2. ทีมดับเพลิงประจำชั้นนำถังดับเพลิง เข้ามาช่วยดับเพลิงชั้นเกิดเหตุโดยใช้เส้นทางหนีไฟ (จุดที่
ใกล้เคียง)
3. แจ้งผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยความสะดวกไปรายงานตัวที่กองอำนวยความสะดวก

ทีมอพยพชั้นอื่นที่ไม่ใช่จุดเกิดเหตุ

1. เตรียมเส้นทางหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ในการหนีไฟ ได้แก่ ไฟฉาย ธง โทรศัพท์ แบบเช็คชื่อ
2. เมื่อได้ยินเสียงประกาศตามสายให้แจ้งให้พนักงานในพื้นที่เตรียมตัว, หยุดการทำงาน, เก็บอุปกรณ์
เอกสารสำคัญ ด้วยข้อความ "ข้าพเจ้า.....ชื่อ-นามสกุล..... เป็นผู้นำอพยพในพื้นที่ ขณะนี้ได้
เกิดเหตุไฟไหม้ที่บริเวณ.....ขอให้ทุกคนหยุดการทำงาน ,ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
เก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและมารวมตัวกันที่ประตูหนีไฟ หากได้ยินสัญญาณกริ่ง
อพยพให้อพยพตามข้าพเจ้าไปจุดรวมพลด้านหน้าอาคาร....."
3. เมื่อได้ยินสัญญาณอพยพ ให้นำทุกคนหนีตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล
4. ทำการตรวจสอบรายชื่อและรายงานผู้สูญหายหรือบาดเจ็บแก่หัวหน้าหน่วยอพยพพื้นที่
5. รอฟังคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง

ทีมดับเพลิงในพื้นที่

1. เมื่อรับทราบเหตุให้นำถังดับเพลิงทำการดับที่จุดเกิดเหตุ(ในกรณีที่อยู่ใกล้)หรือกองอำนวยความสะดวก
2. ประเมินสถานการณ์ของเพลิง ร่วมกับหัวหน้าชุดทีมเผชิญเพลิงขั้นต้น (หากดับไม่ได้ให้แจ้ง ผอ.ดับเพลิง
ขอผู้มีตืออพยพและใช้แผนระดับ 3)



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 22 /41


ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

3. เมื่อได้ยินสัญญานอพยพ ให้ทำการอพยพไปยังจุดรวมพล

โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการดับเพลิง แผนระดับ 3 (ระบุเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง)

ช่วงเวลาทำงานปกติวันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา.....น.)





แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 23 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

ผู้รับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตามโครงสร้างตามแผนระดับ 3

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ		อุปกรณ์	หน้าที่
	ช่วงเวลาปกติ	ช่วงกลางคืน		
1. ผู้อำนวยการ ดับเพลิง ปลัดกระทรวง แรงงาน	1.นายนคร ศิลปอาชา	-	- หมวก ผอ.ดับเพลิง - เสื้อ ผอ.ดับเพลิง - วิทย์ - เข็มอำนวยความสะดวก - แผนผังอาคาร (จัดจัดเก็บ ห้องเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย)	1.รับรายงานและเช็คความพร้อมของ กองอำนาจการ 2.อำนาจการและสั่งการในการใช้แ ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 3.สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานภายนอก 4.สั่งการให้ทุกหน่วยงานหยุดหรือ ปฏิบัติการต่อสู้ไฟ 5.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่มาช่วยเหลือ 6.รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหาร
2. หน่วยปฏิบัติการ	1.นายวรานนท์ ปีติวรรณ 2. นายปฐม เพชรหมณี 3. นายมนโชฎฐ์ แสงแก้ว 4.นายพงษ์พัฒน์นา สุทธิพันธ์	-	- วิทย์ - ถังดับเพลิง - ชุดผจญเพลิง - หน้ากาก - หมวก - ไฟฉาย (จัดจัดเก็บ ห้องเก็บ	1. ทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้รีบ รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 2. รวบรวมหน่วยผจญเพลิงที่อพยพ ที่จุดรวมพล 1. ตรวจสอบความพร้อมของทีม ผจญเพลิงและอุปกรณ์ของทีม 2. สั่งการและประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัด กระแสไฟ แก๊สจุดเกิดเหตุตาม คำสั่ง ผอ. ดับเพลิง 3. ประสานงานร่วมวางแผนกับ หน่วยงานภายนอกในการ ดับเพลิง 4. รายงานสถานการณ์ให้ผอ. ดับเพลิงทราบ



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 24 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

			อุปกรณ์ดับเพลิง)	
3.1 ทีมผจญเพลิง A	1.นายวิฑิต วงศ์จันทา 2. นายณวัจน์ แปหวิน 3. นายกฤษณะ ศานติสิงหนาท(กสร)	-	- วิทย์ - ถังดับเพลิง - ชุดคลุมดับเพลิง - ไฟฉาย (จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ อุปกรณ์ดับเพลิง)	1. รายงานตัวต่อ ผอ. ดับเพลิง 2. ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ตาม คำสั่ง ผอ. ดับเพลิง 3. รายงานสถานการณ์ และให้ข้อมูล เกี่ยวกับจุดเกิดเหตุต่อ ผอ. ดับเพลิง 4. รอรับคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง
3.2 ทีมผจญเพลิง B	1.นายสุรเจตน์ บัวขุมา 2.นายชุมพร บุญเหลี่ยม 3. นายนิรันดร์ แสงโพธิ์แก้ว (กจ)	-	- วิทย์ - ชุดดับเพลิงในอาคาร - เครื่องช่วยหายใจ - หน้ากากกรองพิษ - ไฟฉาย - ขวาน, ขอบเกี่ยว - สายส่งน้ำดับเพลิง - หัวฉีดน้ำดับเพลิง (จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ อุปกรณ์ดับเพลิง)	1.เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้รีบ รายงานตัวต่อผอ.ดับเพลิง 2. ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ตาม คำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง 3.รายงานสถานการณ์และให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุต่อ ผอ. ดับเพลิง 4.เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ประเมิน สถานการณ์
3.4 ทีมค้นหา	1. นายกิตติพันธ์ พิลเขต 2. นายชฎานนท์ เต็มเพชร(สป) 3. นายสุรัชย์ วิริยธิปไตย 4.นายศราวุธ ธรรมเสมา 5.นายรัชพล เรืองศรี(กพร)	-	- ไฟฉาย - หน้ากากป้องกันควัน - หมวกนิรภัย - เปด เคลื่อนย้าย - วิทย์สื่อสาร (จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ อุปกรณ์ดับเพลิง)	1. รายงานตัวต่อผอ. ดับเพลิง 2. รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานผอ. ดับเพลิง 3. ทำการค้นหาผู้สูญหายตามคำสั่ง ดับเพลิง 4. รายงานยอดผู้สูญหาย แก่ ผอ. ดับเพลิงเป็นระยะ
3.5 ทีมปั้มน้ำ ดับเพลิง	1.นายวิจิตร ทองนรินทร์ 2. นายสมยศ ช้างพลาย(กสร) 3.นายพิสิษฐ์ ภัคธิบาง 4.นายพิสิฐ เหมือนแย้ม 5.นายจิระชัย พ่วงอมสิน (กพร)	-	- วิทย์ - ไฟฉาย - เอกสารรายละเอียดปั้มน้ำ น้ำ (จุดจัดเก็บ ห้องช่าง)	1. รายงานตัวต่อผอ. ดับเพลิง ไปยัง ระบบปั้มน้ำตรวจสอบน้ำมัน 2. เชื้อเพลิงสำรองมีเพียงพอ หรือไม่



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 25 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

3.6 ทีมไฟฟ้า	1.นายชาญชัย ปานเฒ 2.นายศุภฤกษ์ พรหมพิราม 3.นายสุวัฒน์ ช่างเกาะล (กจ)		- วิห ข ไฟ -ไม้ชักฟิวส์ (จุดจัดเก็บ ห้องช่าง)	1. รายงานตัวต่อ ผอ. ดับเพลิง 2. รอรับคำสั่งตัดไฟฟ้า
4. หน่วยอพยพ	1. นายวรนนท์ ปิตุวรรณ (กสร) 2.นายธีรพล ขุนเมือง(กจ) 3.นายสิงหนเดช ชูอำนาจ(กพร) 4.นายสมศักดิ์ พิรินยวง(สป) 5นายพิษณุ รังสิวงศ์(สปส)	-	- รายชื่อผู้อยู่ในอาคาร ทั้งหมด -กระดานตรวจสอบรายชื่อ - ปากกา - แปรงลบกระดาน - โทรศัพท์ (จุดจัดเก็บ ห้องธุรการ)	1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 2. ตรวจสอบผู้สูญหาย รายงาน ผอ. ดับเพลิง 3. สั่งการค้นหาผู้สูญหายโดยการอนุ ของ ผอ.ดับเพลิง 4. สั่งการทีมพยาบาล ช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ 5. สั่งการทีมพาหนะนำรถส่ง ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
4.1 ทีมตรวจสอบ รายชื่อ	1.นายจะวัน สุนันกิ่งเพชร (กสร) 2.น.สจิรณัฐ พุ่มมะลิ(กจ) 3. 4. 5.	-	- รายชื่อ พนักงาน สำรอง - ปากกา - แปรงลบกระดาน (จุดจัดเก็บ ห้องธุรการ)	1. รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยอพยพ 2. ตรวจสอบผู้สูญหายจากผู้นำอพย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ
4.2 ทีมพยาบาล	1. น.ส.ฐิตาภรณ์ คนหาร 2.นางธัญรัตน์ วงศ์พยัคฆ์ 3.นส.กาญจนา เขียนงาม 4.นส.วิภา เป้นจันทร์ 5.นส.ศิริพร ผลถาวรนกิจ 6.นส.สมพิศ คงบุตร 7.นสธัญชนก แสนวิเศษ 8.นายเทียนชัย นพมาศ 9.นายประทุม โพธิ์ริม 10.นสบำเพ็ญกุล เพ็ญโพธา รียเจ้า	-	- กระเป๋ายามาตรฐาน - เสื้อ ผ้าปูพื้น - ผ้ากาดตาม แขน, ขา - แถบจําแนกผู้บาดเจ็บ (จุดจัดเก็บ ห้องพยาบาล)	1. รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 3. จัดทำการปฐมพยาบาลให้ ผู้บาดเจ็บ (จัดลำดับความสำคัญของ ผู้เจ็บป่วย) 4. ประสานงานทีมยานพาหนะ เพื่อ นำและดูแลผู้ป่วยส่ง รพ. 5. จัดซื้อผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาล รายงานหัวหน้าหน่วยอพยพทุกครั้ง



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 26 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

4.3 ทีมยานพาหนะ	1. นายฉลาด พระเสมา 2. นายไพรัช จิตเชื้อ	-	- รถฉุกเฉิน - อุปกรณ์สื่อสาร (จุดจอดรถฉุกเฉิน)	1. รายงานตัวต่อผอ.ดับเพลิง 2. จัดเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 3. รอรับคำสั่งจากผอ.ดับเพลิง
5. หน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์	1.นายพงษ์พัฒน์นา สุทธิพันธ์ 2.นส.สุกัญญา แก่นจ่าย (กจ) 3.นส.จันทร์แรม จันทร์อ่อน (กพร)	-	- วิทยุ, โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ - แฟ้มอำนวยความสะดวกดับเพลิง - กระดานบันทึกเหตุการณ์ - ปากกา - แปรงลบกระดาน - นาฬิกาจับเวลา (จุดจัดเก็บ ห้อง จป.)	1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 2. ประสานงานสั่งการโดยความเห็นชอบของ ผอ.ดับเพลิง 3. เป็นศูนย์รวมข้อมูลของทุกหน่วยงาน เพื่อรายงาน ผอ.ดับเพลิง
5.1 ทีมสื่อสารภายใน	1.นายพงษ์พัฒน์นา สุทธิพันธ์ 2.นส.ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว 3.นายธนัท ช่างสาน(กสร) 4.นส.สุกัญญา แก่นจ่าย 5.นายไชยพร พุ่มลิก 6.นายวิญชัย สินระจักษ์กุล (กจ) 7.นส.จันทร์แรม จันทร์อ่อน 8.นส.กฤษณา สายจันทดี (กพร)	-	-รายชื่อ , เบอร์โทรฯ หน่วยงานภายใน - แฟ้มจดบันทึกเหตุการณ์ - โทรศัพท์มือถือ - วิทยุ (จุดจัดเก็บ ห้อง จป.)	1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 2. ติดต่อขอความช่วยเหลือภายนอกตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง 3. จดบันทึกเหตุการณ์จากทุกหน่วยงานที่แจ้ง ผอ.ดับเพลิง เพื่อเป็นข้อมูลเหตุการณ์ 4. ประกาศแจ้งเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติตามคำสั่ง ผอ.ดับเพลิง
5.2 ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานราชการ	1.พงษ์พัฒน์นา สุทธิพันธ์ 2.นส.ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว 3.นายธนัท ช่างสาน(กสร) 4.นส.สุกัญญา แก่นจ่าย 5.นายไชยพร พุ่มลิก 6.นายวิญชัย สินระจักษ์กุล (กจ) 7.นส.จันทร์แรม จันทร์อ่อน 8.นส.กฤษณา สายจันทดี (กพร)	-	- แฟ้มข้อมูลเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย - รายชื่อ , เบอร์โทรฯ หน่วยงานภายนอก (จุดจัดเก็บ ห้อง จป.)	1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 2. สรุปข่าวสารสถานการณ์จากทุกหน่วย 3. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและบุคคลภายนอก



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 27 /41


ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

6. หน่วยจัดหา และสนับสนุน	1. นายมนิษฐ แสงแก้ว(กสร.)	-	- บอร์ด , โต๊ะ ที่กองอำนวยการ - อุปกรณ์กัน - วิทยุ , โทรศัพท์มือถือ - เงินสำรอง 50,000 บาท จากธุรการ (จัดจัดเก็บห้องจป.-ธุรการ	1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 2. จัดเตรียมรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ การกองอำนวยการดับเพลิง 3. รวบรวมพนักงานที่ผ่านการอบรม ดับเพลิง (หลังจากเช็คชื่อแล้ว) 4. สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ตามคำสั่ง ของ ผอ. ดับเพลิง
6.1 ทีมจัดหา/ สนับสนุน	1.นส ลำพึง หนูประไพ(กสร.) 2.น.ส.จารุวรรณ ตริราช 3.น.ส.อัญชนาพร จำ ประหยัด 4.นาย.อาทร นุ่นสังข์ 5.นส.นงคราญ เครือบุญมา	-	- อุปกรณ์กัน - วิทยุ , โทรศัพท์มือถือ เงินสำรอง 50,000 บาท จากธุรการ (จัดจัดเก็บ ห้อง จป.และ ธุรการ)	1.จัดเตรียมบอร์ด โต๊ะ ที่กอง อำนวยการ 1. รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยจัดหา 2. จัดหาเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย, เสบียงอาหาร, น้ำดื่ม 3. จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการ แถลงข่าว ,การประชุมฟื้นฟูและ บรรเทาทุกข์
6.2 ทีมจรวจ/รปภ.	1.นายวรศักดิ์ เปงศรี 2.นาย ต้อย รวมเงิน 3.นายสถาพร แสงบุญ 4.นายยุทธนา สายดวง 5.นายสนั่น มาเฉลิม	-	- วิทยุ - แผนผังเส้นทางการจรวจ ภายในพื้นที่ - กรวยกันจรวจ - นกหวีด - กระบองไฟฟ้า (จัดจัดเก็บ ป้อม รปภ.)	1. รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยจัดหา และสนับสนุน 2. กันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า มาในที่เกิดเหตุ 3. ควบคุมการจรวจภายในพื้นที่ 4. ควบคุมดูแลทรัพย์สินที่นำมาฝาก ไว้ 5. อำนวยความสะดวกกับหน่วยงาน ภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ 6. รวรับคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยจัดห และสนับสนุน



แผนระดับ 3 (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง)





แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 29 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

หน้าที่ แผนระดับ 3

ทีมผจญเพลิงทีมที่ 1

1. ดับเพลิงได้ หัวหน้าทีมแจ้งหัวหน้าหน่วย ยกเลิกสถานการณ์
2. ดับเพลิงไม่ได้ หัวหน้าทีมแจ้งหัวหน้าหน่วย ขออนุมัติใช้แผนระดับที่ 3 การผจญเพลิง
3. รอรับทีมผจญเพลิงทีมที่ 2 และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที่ สนับสนุนการดับเพลิง
4. เพลิงสงบ รายงานตัวที่กองอำนวยการ

ผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง

1. สั่งการให้แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อหน่วยปฏิบัติการแจ้งดับเพลิงขั้นต้นไม่ได้
2. สั่งการให้แผนการดับเพลิงระดับที่ 3 (การผจญเพลิง)
3. รายงานสถานการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
4. ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน เรียกประชุมกองอำนวยการหลังเหตุการณ์สงบ

ทีมผจญเพลิงทีมที่ 2

1. ดับเพลิงโดยใช้ระบบน้ำดับเพลิง มีทีมผจญเพลิงทีมที่ 1 สนับสนุน
2. หากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง ให้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
3. เพลิงสงบ หัวหน้าทีมแจ้งหัวหน้าหน่วย ยกเลิกสถานการณ์ รายงานตัวที่กองอำนวยการ



2) แผนอพยพหนีไฟ


ผอ.ดับเพลิง,ทีมไฟฟ้า
ทีมผจญเพลิง ชุด A

หัวหน้าในพื้นที่

ทีมนำอพยพ

ทีมอพยพ

ผอ.ดับเพลิง





แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 31 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

วิธีปฏิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบของทีมควบคุมการอพยพ	หน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน
1. เมื่อรับทราบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งทุกคน ในพื้นที่จัดเก็บเตรียมอุปกรณ์ของสำคัญ	1. เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ - ควบคุมสติ - วางอุปกรณ์เช่นมีด, ไม้พาย หรือเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย รวมทั้งปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด - เตรียมเอกสารของสำคัญให้พร้อม - ทำตามคำแนะนำของผู้นำอพยพ
2. จัดเตรียมความเรียบร้อยของเส้นทางอพยพหนีไฟ	2. เคลียร์สถานที่ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินและทางหนีไฟ
3. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการอพยพหนีไฟ - ไฟฉาย - ป้ายอพยพ - แบบเช็คชื่อ	3. หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้นำอพยพ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอพยพหนีไฟให้เรียบร้อย
4. เมื่อได้รับสัญญาณให้อพยพ - นำทุกคนอพยพไปตามทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล - รอรับคำสั่งจาก หัวหน้าทีมควบคุมอพยพต่อไป	4. เมื่อได้รับสัญญาณอพยพ - รีบเดินอย่างรวดเร็วตามผู้นำอพยพ - อย่าวิ่ง หรือแตกแถวไปทำธุระอื่นเด็ดขาด - รายงานตัวที่จุดรวมพล - ถึงจุดรวมพลผู้นำอพยพทำการเช็คชื่อ และรายงานหัวหน้าทีมควบคุมอพยพ - ผู้นำอพยพควบคุมความสงบและปลอดภัยพนักงาน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งของผอ.ดับเพลิง	5. หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้นำอพยพรอฟังคำสั่งจากหัวหน้าทีมอพยพ



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 32 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

แบบข้อความที่ใช้ประกาศและแจ้งสื่อสารเหตุเพลิงไหม้

ระดับแผน 1

1. การแจ้งรายงานเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

1) แจ้งหัวหน้าในพื้นที่ "ไฟไหม้" ที่...ชั้น2สำนักงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิฯ....."

2. ผู้นำอพยพ "ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล..... เป็นผู้นำอพยพในพื้นที่ ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ขอให้ทุกคนเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและให้อพยพตามข้าพเจ้าไปจุดรวมพล ที่เดี๋ยวนี้ "

ระดับแผน 2

1. การแจ้ง / ประกาศประชาสัมพันธ์ โดย (OPERATOR)

"เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน โปรดทราบ (2ครั้ง) ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่...ชั้น2 สำนักงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิฯ_____ ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ ขอให้ทุกคน(ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำอพยพ) หยุดการทำงาน ,ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและปฏิบัติตามผู้นำอพยพ และให้ทีมควบคุมสถานะฉุกเฉินจัดตั้งกองอำนวยความสะดวกที่บริเวณด้านหน้า.....ด้วยค่ะ/ครับ"

2. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หน่วยราชการภายนอก ดำรงระดับเพลิง โดยประชาสัมพันธ์

....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอรายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่...ชั้น2 กรมสวัสดิฯ กระทรวงแรงงาน..... ลักษณะอาคารสูง .15... ชั้น ตั้งอยู่ที่....ใกล้กับ..สนามไทย-ญี่ปุ่น..... ซอย.....ถนน..มิตรไมตรี.....เขต...ดินแดง.....จังหวัดกทม.....ขอให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย โปรดติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง)

3. การแจ้งขออพยพอาคารฉุกเฉิน โดยประชาสัมพันธ์

....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอรายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่...ชั้น2 กรมสวัสดิฯ กระทรวงแรงงานตั้งอยู่ที่.....ใกล้กับ.. สนามไทย-ญี่ปุ่น..... ...ซอย.....ถนน..มิตรไมตรี.....เขตดินแดง.....จังหวัดกทม.....สถานการณ์ตอนนี้เพลิงได้ลุกลามอย่างรุนแรง อาจจะมีผู้บาดเจ็บขอให้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินมาด้วย โปรดติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง)

4. การแจ้งของผู้นำอพยพ

"ข้าพเจ้า.....ชื่อ-นามสกุล..... เป็นผู้นำอพยพในพื้นที่ ขณะนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่บริเวณ...ชั้น2 กรมสวัสดิฯ กระทรวงแรงงาน.....ขอให้ทุกคนหยุดการทำงาน ,ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและมารวมตัวกันที่ประตูหนีไฟ หากได้ยินสัญญาณกริ่งอพยพให้อพยพตามข้าพเจ้าไปจุดรวมพลด้านหน้าอาคาร....."



ระดับแผน 3

1. ผู้นำอพยพ "ให้อพยพตามข้าพเจ้าไปจุดรวมพลเดี๋ยวนี้"

2. การแจ้งยกเลิกภาวะฉุกเฉิน (ทีมประชาสัมพันธ์)


"เรียนพนักงานทุกท่าน ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จุด..ชั้น2 สำนักแรงงานสัมพันธ์อาคาร..กรมสวัสดิฯ นั้น

บัดนี้

เพลิงได้สงบลงแล้ว จึงขอประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้พนักงานทุกท่านกลับเข้าทำงานตามปกติ และขอเชิญ

ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรวมทั้งผู้บริหารของทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมแถลงข่าว ที่ห้องประชุมโรงซักกะ"

3) แผนบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุ



หน้าที่ของทีมพยาบาล

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ปฐมพยาบาล พร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
3. ประสานงานทีมยานพาหนะ เพื่อนำและดูแลผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
4. จัดซื้อผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาล รายงานหัวหน้าหน่วยอพยพทุกครั้ง



6.3 แผนหลังเหตุเพลิงไหม้

1) แผนบรรเทาทุกข์

(1) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยข้อมูลสื่อสาร ทำการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง เช่น

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมายเลข สายด่วน
1	ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	1555
2	ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน	1111
3	แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย	191
4	ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้	199
5	กองบังคับการตำรวจจราจร	197
6	กองปราบปรามเหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม	195
7	เพื่อสื่อสารกรณีเกิดสาธารณภัย	198
8	ศูนย์ควบคุมระบบจราจรบนทางด่วน	1543
9	สถานีวิทยุ สวพ.91	1644
10	สถานีวิทยุ จส.100	1137
11	ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม.	267- 7777
12	ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชม. กรมประชาสัมพันธ์	15,071,578
13	รับแจ้งเหตุด่วนทางน้ำ กรมเจ้าท่า	1199
14	หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล	1554
15	หน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร	1669
16	ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมด้วยช่วยกัน	1677
17	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย	1784

(2) การสำรวจความเสียหาย

หน่วยปฏิบัติการเข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเพลิงสงบกับหน่วยงานธุรการ วิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 35 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

- (3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง ณ จุดรวมพล
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการดับเพลิง
- (4) การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายโดยทีมผจญเพลิงและทีมค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
 - (4.1) รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ
 - (4.2) ทำการค้นหาผู้สูญหาย
 - (4.1) รายงานยอดผู้สูญหายแก่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ
 - (4.2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าค้นหาผู้สูญหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
- (5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรมย์สิน และผู้เสียชีวิต
 - (5.1) ผู้ประสบภัย / ผู้บาดเจ็บ ทีมอพยพพามาถึงจุดปลอดภัย แล้วนำส่งทีมพยาบาลเพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือนำส่งโรงพยาบาลต่อไป และติดต่อแจ้งญาติให้ทราบ
 - (5.2) ทรมย์สิน ทุกหน่วยงานทำการเก็บทรมย์สิน, อุปกรณ์ที่ล้ำค่านอกมาพร้อมกับทีมอพยพประจำพื้นที่ ทีมเคลื่อนย้ายวัสดุภายในทำการเคลื่อนย้ายทรมย์สิน, อุปกรณ์, เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยังที่ปลอดภัย
 - (5.3) ผู้เสียชีวิต หน่วยข้อมูลสื่อสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งยอดผู้เสียชีวิต
- (6) การประเมินความเสียหาย
หน่วยปฏิบัติการร่วมกับธุรการ,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ตำรวจประเมินความเสียหายเบื้องต้น รายงานผลต่อ ผอ.ดับเพลิง
- (7) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ทีมสนับสนุนและจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วยจัดหาและสนับสนุนหน่วยข้อมูลสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม / ประกันชีวิต
- (8) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด
ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งดำเนินการตามแผนดำเนินการนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 36 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

รายชื่อผู้รับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการตามแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	นายพงษ์พัฒน์
2. การสำรวจความเสียหาย	นายปฐม
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่อ/ผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และกำหนดจุดนัดพบ ของบุคลากร	นายวรานนท์
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	นายปฐม
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย, ทศพยสิน และผู้เสียชีวิต	นายปฐม
6. การประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์ไฟไหม้	นายวรานนท์
7. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย	นายมนอชญ์
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	นายวรานนท์

2) แผนการปฏิรูปฟื้นฟู

แผนปฏิรูป ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย(ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ระหว่างเกิดเหตุ) แผนบรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง ๆ ที่บกพร่อง โดยมีโครงการเพื่อร่วมรับแผนปฏิรูป ดังนี้

(1) โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่างๆ แนวทางดำเนินการ

1.1) ดำเนินการไต่สวนหาสาเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรายงาน ไต่สวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ และ โรคจากการทำงาน

1.2) นำผลการไต่สวนรายงานคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน

(2) โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย

2.1) ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งให้หน่วยจัดหาและสนับสนุนประสานงาน กับหน่วยงานประกันสังคม เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน

(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

3.1) ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(4) หน่วยงานหรืออาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้แผนป้องกันมิให้ธุรกิจหยุดชะงัก (BCP)และ(BCM)

(5) การปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

5.1) ผู้อำนวยการดับเพลิง เรียกประชุมหน่วยงานเพื่อปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ดีขึ้น

5.2) คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหารือ,ปรับปรุง,เพิ่มเติมอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ดียิ่งขึ้น



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 37 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02


วันที่ :08 /01 /58

6.4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ประเภทหน่วยงาน	เกิดเหตุอัคคีภัยภายในอาคารกระทรวง แรงงาน ขอความช่วยเหลือเรื่อง	เกิดเหตุอัคคีภัยภายนอก ข้างเคียง ให้ความช่วยเหลือเรื่อง
1. หน่วยงานภายนอกที่อยู่ ใกล้เคียง เช่น - กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	1. ช่วยแจ้งตำรวจดับเพลิง 2. ขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณ สนามหญ้า เป็นจุดจอดรถพยาบาล ลานจอดรถ เป็นจุดวางทรัพย์สิน 3. อุปกรณ์ดับเพลิงบางส่วน	1. จัดทีมผจญเพลิงเข้าช่วย 2. ช่วยแจ้งตำรวจดับเพลิง 3. อนุญาตให้ใช้พื้นที่รวมพล
2. หน่วยงานภายนอกที่สามารถ ช่วยเหลือโดยตรง เช่น - ตำรวจดับเพลิง - โรงพยาบาล - สน.ตำรวจ - หน่วยกู้ภัยเอกชน - อาสาสมัครป้องกันภัยพล เรือน	1. นำแผนดับเพลิงเราเข้าไปปรึกษา เพื่อ ขอ ความช่วยเหลือ โดยขอ Update เบอร์โทรขอความช่วยเหลือ 2. ขอทราบแนวทางการปฏิบัติของตำรวจ ดับเพลิง เมื่อเราโทรขอความช่วยเหลือ 3. ขอทราบระยะเวลาที่จะมาถึง เราโดย ประมาณ นับแต่แจ้งเหตุ 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ข้อมูลจำเป็นที่ตำรวจ ดับเพลิงต้องการ เช่น แหล่งน้ำดับเพลิง	



แผนซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน(ยามวิกาลและวันหยุด)



แผนระดับเหตุ ระดับ 1



แผนระดับเหตุ ระดับ 2



แผนระดับเหตุ ระดับ 3



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน


SP-TP-001

หน้า 39 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

ภาคผนวก



หน้า 40 / 41

วันที่ : 08 / 01 / 58



กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน

SP-TP-001

หน้า 41 /41

ปรับปรุงครั้งที่ : 02

วันที่ :08 /01 /58

หมายเลขโทรศัพท์ที่มติดอบได้สภาวะฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการดับเพลิง	ปลัดกระทรวงแรงงาน0811747676
รองผู้อำนวยการดับเพลิง	
หน่วยอพยพ	นายวรานนท์ ปีติวรรณ0819384227
หน่วยปฏิบัติการ	นายปฐม เพชรมณี0901978224
หน่วยสื่อสาร	นายพงษ์พัฒน์นา สุทธิพันธ์0895002370
หน่วยจัดหาและสนับสนุน	นายมนิชญ์ แสงแก้ว0819276522
ทีมอพยพ	นาย จะวัน สุนันท์เพ็ชร0901978216
ทีมพยาบาล	น.ส.กาญจนา เขียนงาม
รถฉุกเฉิน	นายฉลาดพระเสมา
ทีมผจญเพลิง	นายวิจิต วงศ์จันทร์
ทีมไฟฟ้า / Fire pump	นาย สมยศ ช้างพลาย
ทีมค้นหา	นายสุรัช วิริยาธิปัตย์
ทีมสื่อสาร	นส.ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว0853290045
ทีมประชาสัมพันธ์	นส.ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว0853290045
ทีมจราจร / รักษาความปลอดภัย	นายวรศักดิ์ เป่งศรี
ทีมจัดหาและสนับสนุน	นายอาทร นุ่นสังข์0818391315

กำหนดการฝึกซ้อม / ผู้નાการฝึกซ้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารและพิจารณาจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในการปฏิบัติของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 (ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย)

สถานการณ์จำลอง

สถานที่เกิดเหตุ : อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 2

เหตุการณ์จำลอง : เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณหน้าห้องผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กสายไฟ

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ / อุปกรณ์	บทสนทนา
แผนระดับ 1 ระงับเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้				
13.30 น.	1. เกิดเพลิงไหม้ที่หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์	คุณแนน		" คุณวัชรระ ำ ไฟไหม้ๆ ไฟไหม้ ำๆ ที่หน้าห้องผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ "
	เนื่องจาก ไฟฟ้าลัดวงจรจึงรีบแจ้งหัวหน้าประจำชั้น	คุณวัชรระ		"รับทราบ ครับ "
	2.คุณวัชรระ ปฏิบัติดังนี้			
	2.1 สั่งทีมอพยพในพื้นที่ของชั้น 2 อพยพไปที่จุดรวมพลทันที	คุณ...ทศพร และคุณศรัทธัย...	วจา	"คุณ...ทศพร และ คุณศรัทธัย...ตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ ที่หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์ อพยพเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต้องไปรวมกันยัง จุดรวมพล
	2.2 สั่งการทีมดับเพลิงขั้นต้นประจำชั้น เข้าดับเพลิง	คุณวัชรระ	วจา	"คุณ...อร่ามและคุณ เอกฉัตรดับเพลิง ชั้น 2. ตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์ นำดับเพลิงเข้าดับเพลิงด่วน ครับ"
	2.3 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อผอ.ดับเพลิง	ดับเพลิง ชั้น 2	วจา	"รับทราบ ครับ "
		คุณวัชรระ	โทรศัพท์ ,วจา	"ขอดับเพลิงขณะนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์ กำลังทำการดับไฟ อาจดับไม่ได้"
		ปลัดกระทรวงแรงงาน	วจา	"รับทราบ ครับ "
	3. ทีมอพยพพื้นที่ และทีมดับเพลิงขั้นต้นประจำชั้น 2 ปฏิบัติดังนี้	คุณ...ทศพร และ คุณศรัทธัย...		
	3.1 ทีมอพยพพื้นที่ (เฉพาะชั้น 2) แจ้งพนักงานให้อพยพไปที่จุดรวมพลทันที		ป้ายนำอพยพ	เคาะโต๊ะๆๆ "เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบกระผมมาย ทศพร. นายศรัทธัย...เป็นผู้นำอพยพขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ ที่หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์
13.31. น.	พร้อมหยิบอุปกรณ์ใช้ในการอพยพ (โดยไม่ต้องรอเรียกสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)		รายชื่อ	ให้ทุกคนก็สิ่งของมี ค่า ชื่อยูลต่างที่จำเป็น ปิดคอมพิวเตอร์และตามข้าพเจ้าไปที่จุดรวมพลด้วยนี้"
	3.2 ทีมดับเพลิงขั้นต้น ชั้น 2 เข้า ดับไฟฟ้ในที่ที่เกิดเหตุและทำการดับเพลิง	ดับเพลิง ชั้น 2	ถึง CO 2	(ดับไฟฟ้ที่บริเวณกรอรั่วจะจำขึ้น และนำถังดับเพลิงเข้าฉีดคนและถัง ครึ่งละ 2 คน และ ดับไม้ได้)
	โดยนำถังดับเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่และข้างเคียงไปช่วยกันดับไฟ (เข้าทีละ 2 ถัง)	คุณ อร่าม		
		เอกฉัตร	วจา	"คุณวัชรระ ครับ ตอนนี้ไม่สามารถรับเหตุเพลิงไหม้ได้ครับ "
		คุณวัชรระ	วจา	"รับทราบ ครับ "
แผนระดับ 2 ดับเพลิงขั้นต้น				

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ / อุปกรณ์	บทสนทนา
อุกเจิน	รวมทั้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอก และดินมมาประจำอยู่ที่กองอำนวยการ	ปลัดกระทรวงแรงงาน	โทรศัพท์	" คุณ ภักธวรรณ จากผอ.ดับเพลิง ขณะนี้ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์ ขอให้ประกาศเสียงตามสายและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และสั่งจัดตั้งกองอำนาจการฉุกเฉินด้วยนี้ "
		นายพงษ์พัฒน์	โทรศัพท์	" รับทราบ ครับ "
		นายพงษ์พัฒน์	ประกาศเสียงตามสาย	"เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน โปรดทราบ (2 ครั้ง) ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์ ให้จัดตั้งกองอำนาจการที่ ข้างหน้าอาคารกรมพัฒน์ และขอให้ทุกคนหยุดการทำงาน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและปฏิบัติตามผู้ว่าอพยพ หากได้ยินเสียงสัญญาณอพยพให้ไปรวมกันที่จุดรวมพลบริเวณใต้อาคาร กรมพัฒน์ ด้วยครับ (ประกาศ 2 ครั้ง)
		นายพงษ์พัฒน์	โทรศัพท์	"-ข้าพเจ้า น.ส.ภักธวรรณ กลับลาโดย ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้อาคารกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ลักษณะอาคารสูง 15 ชั้น ใกล้กับสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ถนนมิตรภาพ ขอให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย โปรดติดต่อกลับหมายเลข (089 500 2370)
* แจ้งสถานีดับเพลิงสุทิดา	*แจ้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	นายพงษ์พัฒน์	โทรศัพท์	"ข้าพเจ้า น.ส.ภักธวรรณ กลับลาโดย ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้อาคารกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ลักษณะอาคารสูง 15 ชั้น ใกล้กับสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ถนนมิตรภาพ ขอให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย โปรดติดต่อกลับหมายเลข (089 500 2370)
		นายพงษ์พัฒน์	โทรศัพท์	" นายพงษ์พัฒน์ ขอแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้อาคารสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ลักษณะอาคารสูง 15 ชั้น ช่วยจัดเจ้าหน้าที่มาควบคุมสถานการณ์ด้วยโปรดติดต่อกลับหมายเลข (ใส่เบอร์มือถือผู้แจ้ง)
		นายพงษ์พัฒน์	โทรศัพท์	" ผมเป็น หัวหน้าหน่วยอพยพ/หน่วยปฏิบัติการหน่วยสื่อสาร/หน่วยสนับสนุนทีมเผชิญเพลิง/เตรียมอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วครับ "
		นายพงษ์พัฒน์	โทรศัพท์	" ช่วยแจ้งชื่อ..... เป็นผู้ว่าอพยพในพื้นที่ชั้น ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่หน้าห้องผอ.สำนัก แรงงานสัมพันธ์ ขอให้ทุกคนหยุดการทำงาน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญ และมารวมตัวกันที่ประชุมชั้น 1 เพื่อได้ยินสัญญาณหรืออพยพให้อพยพตามข้าพเจ้าไปจุดรวมพลใต้อาคารกรมพัฒน์ "
สถานะกรณีจำลอง	8. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ รายงาน ผอ.ดับเพลิง ว่าดับไฟไม่ได้	นายปฐม	วาจา	" ผอ.ดับเพลิง ครับ ขณะนี้เพลิงลุกคลามไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ
		ปลัดกระทรวงแรงงาน	วาจา	" รับทราบ ครับ "
		นายปฐม	วาจา	" คุณปฐม ให้ทีมเผชิญเพลิงเข้าดับไฟที่ชั้น 2 โดยด่วนครับ
		คุณปฐม	วาจา	" รับทราบ ครับ " พร้อมสั่งทีมเผชิญเพลิงเข้าดับไฟทันที
10. ทีมเผชิญเพลิงจากกองอำนาจการไปที่เกิดเหตุ เข้าทำการดับเพลิงด้วยตนเองดับเพลิง	กฤษณะ .ณวัฒน์	ชุดเผชิญเพลิง		

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ / อุปกรณ์	บทสนทนา
	11. ผอ.ดับเพลิงสั่งการหน่วยปฏิบัติการสั่งทีมจราจร ควบคุมการเข้า-ออกกรณีรถดับเพลิง	ปลัดกระทรวงแรงงาน นายปสุม	วจา วจา	"คุณปสุม สั่งให้ ทีมจราจร ขอให้จัดการจราจรควบคุมเข้า-ออก เครื่องมือรถดับเพลิง "รับทราบ ครับ "
	12. ทีมผจญเพลิง เริ่มนำหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ ขอใช้แผนระดับ 3	กฤษณะ ญะวัณ คุณปสุม	โทรศัพท์ โทรศัพท์	"คุณปสุมจากทีมผจญเพลิงขอใช้แผนที่ได้ถูกถามไม่สามารถดับได้ ขออนุมัติใช้แผนระดับ 3 ด้วยครับ "รับทราบ ครับ "
แผนระดับ 3 : ดับเพลิงบริเวณแรง				
	13. หน่วยปฏิบัติการ รายงานต่อ ผอ.ดับเพลิง ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้	คุณปสุม	วจา	"ผอ.ดับเพลิง ครับ ขณะนี้เพลิงลุกไหม้ไม่สามารถจะดับเหตุได้ครับ ผมขออนุมัติใช้แผนระดับ 3 และขอตัดไฟฟ้าทั้งอาคาร รวมทั้งอพยพพนักงานทั้งหมด ด้วยครับ "
		ปลัดกระทรวงแรงงาน	วจา	"อนุมัติครับ "
	14. สั่งให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการกดกริ่งสัญญาณอพยพและสั่งให้ตัดไฟฟ้า	คุณปสุม	วจา	"คุณปสุม กดกริ่งสัญญาณอพยพ และสั่งให้ตัดไฟฟ้า เลยครับ "
	15. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ สั่งการให้ ทีมไฟฟ้าตัดไฟและรายงานต่อ ผอ.ดับเพลิง	คุณปสุม กฤษณะ	โทรศัพท์ โทรศัพท์	"คุณ กฤษณะ ตัดไฟฟ้าทั้งอาคาร ด้วยครับ " "รับทราบ ครับ " (พร้อม ตัดไฟฟ้า และกดสัญญาณอพยพ)
	16. ทีมไฟฟ้าตัดไฟ รายงานหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ	กฤษณะ	โทรศัพท์	"ขณะนี้ตัดไฟทำการตัดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับ " (และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการจะเป็นคนรายงานต่อ ผอ.ดับเพลิง)
	17. ทีมอพยพแต่ละชั้น อพยพเจ้าหน้าที่และเดินไปตามเส้นทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล	ผู้นำอพยพ ทุกคนที่	ตะโกน ป๊ายขึ้น , ร่ายชื่อ	"เดินเร็ว ตามข้าพเจ้าไปยังจุดรวมพล " (ผู้นำอพยพที่เห็นเดินเร็วว่าพนักงาน ออกตามทางหนีไฟ เพื่อไปยังจุดรวมพล)
	18. ทีมตรวจสอบรายชื่อแต่ละชั้น รายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อ หัวหน้าหน่วยอพยพ	นายจะวัน	แจ้งด้วยวจา พร้อมใบรายชื่อ	(ทุกชั้น)
	19. ทีมตรวจสอบรายชื่อชั้นที่ 2 และชั้น 4 แจ้งหัวหน้าหน่วยอพยพมีเจ้าหน้าที่ สูญหาย	นายอนุสร นายปรีชา	วจา วจา	" ชั้นที่ 2 มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 คน ชื่อ คุณ ธนวิตร...เพศชาย:พบครั้งสุดท้ายในชั้น2..... " ชั้นที่ 4 มีเจ้าหน้าที่สูญหาย 1คน ชื่อ คุณ อนุสร เสาศรี.....เพศชาย:พบครั้งสุดท้ายใน...ชั้น4...
	20. หัวหน้าหน่วยอพยพแจ้งผอ.ดับเพลิง ว่ามีผู้สูญหาย	นายอรรณพ ปลัดกระทรวงแรงงาน	วจา วจา	" ผอ.ดับเพลิงครับแจ้งจากชั้น 2 ว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 คน ชื่อ คุณนายธณวิตร.....เพศชายพบครั้งสุดท้ายในชั้น2....." และมีผู้สูญหาย ที่ชั้น 4 จำนวน 1 คนนาย อนุสร เสาศรี "ทราบ ครับ " (พร้อมสั่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสั่งทีมผจญเพลิงค้นหาผู้สูญหาย)

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ / อุปกรณ์	บทสนทนา
	21. ทีมจรวจฯ แจ้งหัวหน้าหน่วยจัดหาและสนับสนุนว่า รถดับเพลิงมาถึงแล้ว	นายอรรถศักดิ์(จรวจฯ)	โทรศัพท์	"นายมาโนช จากทีมจรวจฯฯ รถดับเพลิงมาถึงแล้ว"
	22. หน่วยอพยพแจ้ง ผอ.ดับเพลิง ว่าพบเจ้าหน้าที่ที่สูญหายแล้ว ขอทีมปฐมพยาบาลเตรียมทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	คุณ มาโนช นายอรวนนท์	โทรศัพท์ วาจา วาจา	"รับทราบ ครับ" (พร้อมส่งสิ่งที่ทีมจรวจฯ พบบันทึกที่ดับเพลิงภายนอกมาที่กองอำนวยการ) "ผอ. ดับเพลิง ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บแล้ว มีอาการเป็นลมหมดสติได้นำปฐมพยาบาลแล้วครับ" "ครับ "
	23. ทีมจรวจฯฯ แจ้งหัวหน้าหน่วยจัดหาและสนับสนุนว่า รถพยาบาล มาถึงแล้ว	นายอรรถศักดิ์	โทรศัพท์	"คุณมาโนช จากทีมจรวจฯฯ รถพยาบาลมาถึงแล้ว"
		คุณ มาโนช	โทรศัพท์	"รับทราบ ครับ" (พร้อมส่งสิ่งที่ทีมจรวจฯ พบบันทึกที่พยาบาลมาที่กองอำนวยการ)
	24. หัวหน้าหน่วยสนับสนุน รายงานต่อผอ.ดับเพลิง ว่า หน่วยงาภายนอกมาถึงหมดแล้ว	คุณ มาโนช	วาจา	"ผอ.ดับเพลิง ครับ ตอนนี้หน่วยงาภายนอก ได้มาถึงหมดแล้ว และนำไปรถจอดยังจุดเรียบร้อยแล้วครับ "
		ปลัดกระทรวงแรงงาน	วาจา	"ครับ "
	25. ผอ.ดับเพลิง รายงานเหตุการณ์ให้ดับเพลิงภายนอกทราบ	ปลัดกระทรวงแรงงาน	วาจา	"ตอนนี้มาถึงลูกหลานที่ชั้น 3 ขณะนี้ทีมจรวจฯเพลิงทำการดับเพลิงอยู่ (พร้อมชี้จุดแผนผังอาคาร)
		ปลัดกระทรวงแรงงาน	แผนผังอาคาร	
	26. ผอ.ดับเพลิง ให้หัวหน้าทีมดับเพลิง พา ทีมดับเพลิงราชการไปยังจุดเกิดเหตุ		วาจา	(ชี้เส้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราชการและพื้นที่เกิดเหตุชั้นที่ 3 ครับ)
	27. ทีมจรวจฯเพลิงและทีมดับเพลิงราชการ ช่วยกันดับไฟ	ดับเพลิงราชการ	สายน้ำดับเพลิง	(ช่วยกันฉีดดับไฟ จนสามารถดับไฟได้)
	28. ทีมดับเพลิงราชการพบและช่วยเหลือผู้ติดค้างใต้ น้ำลงทางรถกระเช้า	ดับเพลิงราชการ	กระเช้า	(ช่วยเหลือทางรถกระเช้า)
	29. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ แจ้งผอ.ดับเพลิง เพลิงสงบ	นายปฐุม	วาจา	"ขณะนี้ดับเพลิงราชการฉีดน้ำสกัดไฟไว้ได้ เพลิงสงบและควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับ "
	30. ผอ.ดับเพลิง ประกาศในพื้นที่จุดรวมพลทราบว่า เหตุการณ์สงบแล้ว	ปลัดกระทรวงแรงงาน	ไมโครโฟน	"เรียนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 2 นั้น บัดนี้เพลิงได้สงบลงแล้ว จึงขอประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับเข้าทำงานตามปกติ และขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกหน่วยที่ช่วยเหลือเหลือ ทั้งสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ และโรงพยาบาลรวมทั้งขอขอบคุณทีมวิทยากรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
	31. แสดงข่าว	ผอ.ดับเพลิง,นักข่าว	ไมโครโฟน	
	32. สรุปประเมินการฝึกซ้อม			ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง